質　問　回　答　書

令和７年　８月　２２日

件　　名　マンホール耐震化実施設計業務

場　　所　上尾市西宮下三丁目地内外

発　注　課　下水道施設課
担　当　者　田中
電　話　番　号　048-775-9372
Ｅメールアドレス　s403500@city.ageo.lg.jp

番号	仕様書ページ	図面番号	質問事項	回答
1	43-49		本案件の対象人孔の調査は実施済みでしょうか。（構造寸法・劣化度）	構造寸法・劣化度は、コンクリート圧縮強度調査、中性化調査、躯体厚調査、鉄筋探査、はつり調査を実施しております。
2	5-27		本案件に対して見積は採用されておりますでしょうか。 見積採用の際は使用している歩掛・人工をご教示頂けますでしょうか。	設計協議・旅費交通費以外は、見積歩掛を採用しております。 なお、入札前の開示はしておりません。