

質 問 回 答 書

令和 8年 9月14日

件 名 8－1 公共（柏座）人孔修繕工事

場 所 上尾市柏座一丁目地内外

発 注 課 下水道施設課

担 当 者 長

電 話 番 号 048-775-9372

Eメールアドレス s403500@city.ageo.lg.jp

番号	仕様書 ページ	図 面 番 号	質 問 事 項	回 答
1	1～		設計の際に想定、あるいは参考にされた工法がありましたらご教示願います。	参考にした工法は、1号人孔はエバシート工法、2号人孔はエコログード工法ハイブリッドです。